


# Руководство по эксплуатации



Склерометр

 **RGK** **SK-60**



## **Содержание**

1. Техника безопасности	4
2. Комплект поставки	4
3. Применение прибора	4
4. Описание прибора	5
5. Работа с прибором	5
6. Калибровка	6
7. Разборка инструмента	7
8. Технические характеристики	8
9. Приложение	9
10. Уход и обслуживание	10
11. Гарантийные обязательства	10

## **ВНИМАНИЕ!**

⚠ Руководство по эксплуатации содержит сведения по безопасной работе и надлежащем обращении с прибором. Внимательно изучите Руководство прежде, чем использовать прибор.

⚠ Нарушение или небрежное исполнение рекомендаций Руководства по эксплуатации может повлечь поломку прибора или причинение вреда здоровью пользователя.

### **1. Техника безопасности**

- Перед использованием внимательно осмотрите корпус прибора. Не работайте с прибором, если корпус поврежден.
- Ремонт и калибровку разрешено осуществлять только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запчасти. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- Запрещается работать с прибором с приставных лестниц.
- При эксплуатации и хранении прибора, переносите или храните измеритель прочности бетона RGK SK-60 только в прилагающемся защитном кейсе. При транспортировке прибора, индентор должен быть утоплен в корпус, а кнопка-стопор зафиксирована в нажатом положении (например скотчем).
- Не выбрасывайте прибор вместе с бытовым мусором, утилизируйте их согласно местным правилам.

### **2. Комплект поставки**

При покупке прибора проверьте комплектацию:

Наименование	Количество
Измеритель прочности бетона RGK SK-60	1 шт.
Транспортировочный кейс	1 шт.
Наждачный камень	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

В случае, если вы обнаружите отсутствие или повреждение какой-либо принадлежности, свяжитесь с продавцом.

### **3. Применение прибора**


Измеритель прочности бетона - это традиционный неразрушающий тестовый инструмент, который используется для определения сопротивления сжатию или твердости застывшего бетона и камня. Он обеспечивает быструю и простую проверку для получения результата на месте.

RGK SK-60 предназначен для определения прочности бетона, камня и т.д. на

сжатие в диапазоне 10-60 МПа методом упругого отскока по ГОСТ 22690. Принцип действия RГK SK-60 основан на ударе бойка о поверхность бетона и изменении высоты его отскока в условных единицах шкалы прибора, являющейся косвенной характеристикой прочности бетона на сжатие.

Прочность бетона определяют по табличным значениям в Приложении №1 с учётом угла направления удара.

#### 4. Описание прибора



#### 5. Работа с прибором

Во время измерения держите измеритель прочности бетона перпендикулярно к тестируемой поверхности (1). Измерение производится следующим образом:

- 1) Перед началом работы разблокируйте инструмент. Возьмите его так, чтобы индентор (2) располагался перпендикулярно к измеряемой тестовой поверхности. Медленно надавите индентором на поверхность, боёк (25) разблокируется и кнопка-стопор (20) поднимется. Поднимите измеритель прочности бетона, индентор выдвинется, в то же время боек зацепится из-за давления

компрессионной пружины (17). Теперь инструмент готов к работе.

- 2) Наведите на нужную точку, держа измеритель прочности бетона перпендикулярно тестируемой поверхности. Медленно надавите, при этом индентор (2) вдвинется в корпус. В то же время компрессионная пружина сожмётся, а рабочая пружина (5) натянется. Продолжайте надавливать до тех пор, пока боек не освободится и не толкнёт индентор, используя рабочую пружину. После толчка индентора боёк отскочит и потянет скалку (9) вверх. Скалка остановится на самой верхней отметке, а мы сможем по шкале (8) увидеть значение, это сила отскока. Если вы не записали значение, не ослабляйте давление, иначе шкала обнулится автоматически из-за давления компрессионной пружины.

**⚠** Если увидеть значение шкалы затруднительно, то заблокируйте измеритель прочности бетона, нажав кнопку-стопор строго после отскока, и переместите инструмент в подходящие для чтения шкалы условия. После этого разблокируйте его, как указано в пункте 1, чтобы продолжить измерения.

- 3) Продолжайте измерения в других точках.

- 4) Закончив измерения, вдавите индентор обратно в корпус, точно как описано в процедуре тестирования. После того, как индентор вдвинется, нажмите кнопку и заблокируйте инструмент. Очистите его и положите в чехол.

#### **Примечание**

Если вы проводите измерение не на вертикальной поверхности и, соответственно, не держите прибор горизонтально, важно принять во внимание фактор силы тяжести, так как она влияет на силу отскока. Если необходимо, также следует принять во внимание фактор разрушаемости поверхности.

Пожалуйста, примите во внимание, что точность зависит от аккуратности измерения. Оберегайте инструмент от падения, намочения, ударов и других повреждений.

Измерения следует проводить на ровной и однородной поверхности. Избегайте неровных и пористых поверхностей, материалов с включением гравия и швов. Измерения тонких поверхностей или зон с толщиной менее 10 см требуют особого внимания в оценке результатов из-за искажений вследствие эластичности такой поверхности. Если возможно, укрепите или подоприте заднюю часть такой поверхности.

Мы советуем снимать более 12 измерений, чтобы обеспечить корректное среднее значение  $R_m$ . Интервал между тестовыми точками должен быть 2-3 см.

## **6. Калибровка**

К проведению калибровки допускаются лица имеющие соответствующую квалификацию.

После многократного использования измеритель прочности бетона нуждается в настройке или калибровке. Согласно стандартной процедуре, инстру-

мент калибруется на стандартной калибровочной стальной наковальне.

Калибровка проста, но необходима и обязательна. Калибровку следует проводить в сухом помещении с температурой 5-35°С.

Калибровка проводится так же, как и обычное измерение, но анализируемой поверхностью является стальная наковальня. примените измеритель прочности бетона на наковальне и замерьте силу отскока. Правильно работающий инструмент выдаст значение  $R_m=80\pm 2$ . Значения калибровки отличаются для разных измерителей прочности бетона.

Если вам нужна стальная наковальня, свяжитесь с нами.

### **Исправление измерителя прочности бетона.**

Инструмент не нуждается в специальном обслуживании. избегайте попадания пыли внутрь прибора и её скопления на инденторе. Не допускайте загрязнения индентора и любой другой части измерителя прочности бетона жирными веществами и пылью, так как это приводит к ошибкам в измерении.

Чтобы поддерживать точность и надёжность измерителя прочности бетона, нужно периодически проводить профилактику инструмента.

После каждых 2000 измерений или в случае сомнений в точности измерений RGK SK-60 следует калибровать на стальной наковальне. Но одной только калибровки недостаточно, следующие шаги рекомендуются для двойного подтверждения точности:

- 1) Тестирование максимального статического трения между бегунком (12) и стержнем (10). Результат должен быть в пределах 0,5-0,8 м. Если он отличается, необходимо отрегулировать бегунок.
- 2) Проверка эффективной длины рабочей пружины. Она должна составлять 61,5 мм, в ином случае необходимо скорректировать длину в месте прикрепления пружины.
- 3) Проверка расстояния отскока бойка. Это означает, что пружина растягивается до 75 мм. Напрямую измерить растяжение пружины затруднительно, поэтому есть такой метод: нужно вынуть центральную часть, зацепить боек, натянуть рабочую пружину до тех пор, пока не появится ударная часть индентора. Расстояние между двумя ударными сторонами должно составлять 76,1-75,7 мм, иначе необходима регулировка. Длина пружины не равна в точности 75 мм, потому что нужно ещё учитывать влияние демпферной пружины (27).
- 4) Когда настройка закончена, нужно еще раз произвести калибровку на стальной наковальне, тестовое значение должно равняться  $R_m=80\pm 2$ .

**▲** Перед описанными процедурами стоит очистить внутренние детали бензином или спиртом. Центральный стержень нужно протереть небольшим количеством смазки.

## **7. Разборка инструмента**

- 1) Разместите измеритель прочности бетона напротив твёрдой поверхности и

нажимайте, пока не освободится стопор, индентор медленно выдвинется из корпуса.

- 2) Открутите заднюю крышку и выньте компрессионную пружину (17), затем открутите колпачок и высвободите полукольца (4).
- 3) Держите инструмент ровно (индентором вниз), передвиньте внутреннюю часть к низу, удерживайте крючок и освободите боёк (25). Это позволит вынуть центральную часть. Заметьте, что сначала нужно освободить боёк, а потом вынимать или вставлять центральную часть.
- 4) Отсоедините центральную часть, слегка надавите бойком на индентор, он должен выйти из центрального стержня. Обратите внимание на демпферную пружину, три части - боёк, рабочая пружина и крепление пружины - не должны разъединяться, чтобы не повредить рабочую пружину.
- 5) Покрутите бегунковый шест с конца инструмента, он отсоединится от переднего фиксатора. продолжайте крутить, пока бегунковый шест не отсоединится от бегунка.
- 6) Обычно не требуется отсоединять шкалу.

Сборка осуществляется в обратном порядке. После окончания сборки требуется калибровка.

## 8. Технические характеристики

### Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон определения прочности	10-60 мпа
Основная относительная погрешность определения прочности	15%
Твердость индентора, не менее	60 HRC
Шероховатость контактной части индентора, не более	10 мкм
Энергия удара	2,207±0,1 Дж (0,225 kgf·m)
Цена одного деления шкалы	2 условные единицы (далее у.е.)
Длина растянутой пружины	75±0,3 мм
Статическое трение бегунка	0,65N ~ 0,15N
Радиус сферы индентора	25 мм±1 мм
Средняя сила отскока на стальной наковальне	80±2 у.е.
Размеры	54x280 мм
Вес	≈1 кг

## 9. Приложение

**Приложение №1 - таблица зависимости прочности бетона на сжатие (МПа) от величины отскока Rm.**

Rm Величина отскока	Прочность на сжатие (МПа)								
	Направление удара								
	0°-180°	90°	60°	45°	30°	-30°	-45°	-60°	-90°
20	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	13,1	13,7	14,3	14,9
21	11,4	10,3	10,3	10,3	10,3	14,3	14,9	15,5	16,2
22	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	15,4	16,0	16,7	17,4
23	13,7	10,3	10,3	10,3	10,4	16,7	17,4	18,0	18,8
24	14,9	10,3	10,3	10,5	11,6	17,9	18,6	19,3	20,0
25	16,2	10,3	10,8	11,6	12,7	19,3	20,0	20,7	21,5
26	17,5	11,0	12,0	12,8	14,0	20,6	21,4	22,1	22,8
27	18,9	11,9	13,3	14,0	15,3	22,1	22,9	23,6	24,5
28	20,3	13,4	14,6	15,4	16,7	23,5	24,3	25,0	25,9
29	21,8	14,7	16,0	16,7	18,0	25,0	25,9	26,7	27,6
30	23,3	16,2	17,5	18,2	19,6	26,5	27,4	28,2	29,1
31	24,9	17,6	18,9	19,6	21,0	28,2	29,1	30,0	30,9
32	26,5	19,1	20,5	21,2	22,7	29,8	30,7	31,6	32,5
33	28,2	20,6	20,7	22,7	24,3	31,6	32,5	33,5	34,4
34	30,0	22,4	23,6	24,5	26,0	33,3	34,2	35,2	36,1
35	31,8	24,1	25,2	26,1	27,8	35,2	36,1	37,1	38,2
36	33,6	25,9	27,0	27,9	29,6	36,9	37,9	38,9	39,9
37	35,5	27,8	29,2	29,6	31,4	38,9	39,9	40,9	42,0
38	37,5	29,6	30,7	31,6	33,5	40,7	41,8	42,8	43,9
39	39,5	31,6	32,5	33,5	35,4	42,8	43,9	45,0	46,1
40	41,6	33,6	34,6	35,5	37,5	44,8	45,9	46,9	48,1
41	43,7	35,5	36,5	37,5	39,5	47,0	48,1	49,2	50,4
42	45,9	37,7	38,7	39,7	41,8	49,0	50,2	51,3	52,5
43	48,1	39,7	40,7	41,8	43,9	51,3	52,5	53,6	52,5
44	50,4	42,0	42,6	44,1	46,3	53,4	54,6	55,8	57,0

45	52,7	44,1	45,2	46,3	48,5	55,8	57,0	58,3	59,5
46	55,0	46,5	47,6	48,8	51,0	58,0	59,2	-	-
47	57,5	48,7	49,9	51,0	53,4	-	-	-	-
48	60,0	51,3	52,5	53,6	56,0	-	-	-	-
49	-	53,6	54,8	56,0	58,5	-	-	-	-
50	-	56,8	57,5	58,8	-	-	-	-	-

## 10. Уход и обслуживание

Храните инструмент в подходящих условиях и бережно с ним обращайтесь, чтобы не снижалась точность. Рекомендуется ежедневная профилактика.

Очистка прибора:

- убирайте после окончания измерений прибор в кейс. Если инструмент загрязнён, то предварительно очистите его.
- очищайте внутренние детали после длительного использования или работы в неподходящих условиях, при помощи спирта или бензина и протирайте центральный стержень смазкой, после чего калибруйте на металлической наковальне. Профилактика должна быть регулярной.

## 11. Гарантийные обязательства

- гарантийный срок составляет 12 месяцев;
- дата производства обозначена первыми 4-мя цифрами серийного номера; первые две цифры обозначают год производства, вторые две цифры - месяц;
- неисправности прибора, возникшие в процессе эксплуатации в течение всего гарантийного срока, будут устранены сервисным центром компании RGK;
- гарантийный ремонт производится при наличии гарантийного талона и документов подтверждающих покупку данного прибора;
- заключение о гарантийном ремонте может быть сделано только после диагностики прибора в сервисном центре компании RGK.

Гарантия не распространяется:

- на приборы с механическими повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией или применением некачественных компонентов третьих фирм;
- на приборы с повреждениями компонентов или узлов вследствие попадания на них грязи, песка, жидкостей и т.д.;
- на части, подверженные естественному износу.

Все споры, возникающие в процессе исполнения гарантийных обязательств, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.



**EAC**

[www.rgk-tools.com](http://www.rgk-tools.com)